

Mellékvízmérők ellenőrző olvasásakor elvégzendő feladatok

1. Elkülönített vízhasználó azonosítása / megbízottjának azonosítása
2. Mellékszolgáltatási cím azonosítása
3. Mellékvízmérők gyári számának azonosítása
4. Mellékvízmérők működőképességének ellenőrzése csapok megnyitásával
5. Mérőállások feljegyzése
6. Mérők plombáinak ellenőrzése („OMH”, MKEH plomba, BAKONYKARSZT Zrt. zöld színű számozott VIPAK gyűrűje)
7. Lakáson belüli vízvételi helyek (WC, csapok) szivárgásának, csepegésének ellenőrzése
8. Lakáson belüli esetleges méretlen vízvételi helyek felderítése, ellenőrzése (mosógép honnan van ellátva vízzel, beépített szekrényben nincs-e méretlen vízvételi hely stb.)
9. Az ellenőrzés igazoltatása az elkülönített vízhasználó vagy megbízottja aláírásával a leolvasó lapon
10. Főmérő azonosítása, olvasása, mérőállás igazoltatása az olvasólapon